



Số: KQ.148.24.06

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

- Đơn vị yêu cầu : Trung tâm y tế thành phố Nam Định
- Địa chỉ : Đường Thái Bình – phường Trần Tế Xương – thành phố Nam Định.
- Vị trí lấy mẫu : Khu khám và điều trị đường Thái Bình – thành phố Nam Định.
- Số lượng/ Loại mẫu : 02 mẫu nước thải.
- Ký hiệu : NTC17-06/24, NTC18-06/24.
- Thời gian gửi/lấy mẫu : 11/06/2024

Bảng: Kết quả phân tích nước thải

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả		QCVN 28:2010 (B)	Phương pháp
			NTC 17-06/24	NTC 18-06/24		
01	pH	-	7,2	7,07	6,5-8,5	TCVN6492:2011
02	Tổng chất rắn lơ lửng	mg/l	68	36	100	TCVN6625:2000
03	COD	mg/l	205	60	100	SMEWW5220C:2017
04	BOD ₅ (20°C)	mg/l	125	27	50	TCVN6001-1:2008
05	Sunfua (theo H ₂ S)	mg/l	1,3	<0,09	4,0	SMEWW 4500S ²⁻ .B&D:2017
06	Phosphat (theo P)	mg/l	1,6	0,5	10	TCVN6202:2008
07	Nitrat (theo N)	mg/l	6,5	2,1	50	SMEWW4500NO ₃ ⁻ .E:2017
08	Amoni (theo N)	mg/l	12,8	1,3	10	TCVN5988:1995
09	Dầu mỡ động thực vật	mg/l	14,6	<0,9	20	SMEWW 5520B&F:2017
10	Coliform	MPN/100ml	13.500	2.900	5.000	SMEWW 9221B:2017

Lưu lượng xả thải: 6,9m³/h

Ghi chú

NTC17-06/24	Mẫu nước thải tại bể thu gom trước khi vào hệ thống xử lý nước thải của khu.
NTC18-06/24	Mẫu nước thải tại hố ga cuối cùng sau hệ thống xử lý nước thải của khu (hố ga giáp tường bao phía Bắc), điểm trước khi chảy ra cống chung của Thành phố.
QCVN28:2010(B)	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế.

- Phiếu kết quả này bao gồm 02 trang
- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị với mẫu nêu trên

- Không được sao trích một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định.

Ngày 21 tháng 6 năm 2024

PHÒNG PHÂN TÍCH



Đinh Thị Huyền

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Thể





CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENT ANALYSING AND TECHNIQUE, JSC

VIMCERTS 006 - VILAS 372 - GIẤY PHÉP BYT

Đ/C: số 311 Vũ Tông Phan, Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 0243.5598795 Fax: 0243.5593120 Email: kythuat_moitruong@eatc.com.vn

BM 01-7.8

Số: 05126/2024/PKQ (24.1107)

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

ĐƠN VỊ GỬI MẪU: TRUNG TÂM QUAN TRẮC & PHÂN TÍCH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH NAM ĐỊNH
ĐỊA CHỈ: SỐ 192 CÙ CHÍNH LAN, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

Ký hiệu mẫu	NT5: NTC17-06/24
Đặc điểm mẫu	Nước hơi vàng, ít cặn
Ngày nhận mẫu	Ngày 12 tháng 06 năm 2024
Ngày phân tích	Từ ngày 12/06 đến ngày 22/06 năm 2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 28:2010/BTNMT
					Cột B
1	Salmonella	Vi khuẩn/100mL	ISO 19250:2010	KPH	KPH
2	Shigella	Vi khuẩn/100mL	SMEWW 9260E:2023	KPH	KPH
3	Vibrio cholerae	Vi khuẩn/100mL	SMEWW 9260H:2023	KPH	KPH

Ghi chú:

- QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế;
(Cột B: Các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt);
- KPH: Không phát hiện

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

TM BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM

KIỂM TRA

Trần Văn Tâm

Nguyễn Thị Thu Thảo

Trần Văn Tâm

Nguyễn Thị Thu Thảo



Nguyễn Tất Đông